

Número	ITE004
Título	Guardar el proyecto descargado en el PLC con el FPWIN Pro
Versión	1.0

0. Sobre Este Documento

Este documento tiene como único objetivo el facilitar la ejecución de las funciones más comunes. En ningún caso, este documento tiene carácter oficial ni se podrá responsabilizar a Panasonic por las erratas o información errónea contenida en el mismo.

Panasonic declina toda responsabilidad por el uso de este documento

1. Descripción

Cuando se descarga un proyecto con el FPWIN Pro al PLC, el compilador no interpreta ni nombres de variables, ni comentarios, etc. El compilador sólo interpreta direcciones físicas e instrucciones.



Debido a este motivo, cuando se intenta subir el proyecto desde el autómatas al PC, este presenta un aspecto que no es exactamente el mismo que se descargó: ni comentarios, ni la misma forma, etc.

En determinadas ocasiones, esto puede ser un inconveniente si se ha perdido un proyecto y es necesario modificar el programa del PLC. En este caso, no quedaría más opción que trabajar sobre el proyecto cargado desde el PLC, lo cual es una ardua tarea.

Para solucionar esto es posible guardar el proyecto en el PLC, de forma que si se intenta cargar el proyecto desde el PLC, el proyecto que se sube es exactamente el mismo que se descargó, con sus comentarios, forma, nombre de variables, etc.


Si se utiliza esta opción, y se quiere proteger el programa del PLC para evitar alguna copia, se recomienda utilizar la opción de contraseña en el autómatas (ONLINE → Ajuste de Seguridades)

2. Desarrollo

Para poder guardar el proyecto en el PLC se tienen dos opciones:


- **Forma manual**

Después de descargar el proyecto al PLC, es necesario realizar el guardado de forma manual.



- Forma automática

Para despreocuparse y guardar el proyecto en el PLC de forma automática al realizar la descarga al mismo, existe una opción que se puede seleccionar dentro del software FPWIN Pro como se puede ver a continuación:



Si se marca la opción recuadrada, al descargar el proyecto al PLC se guardará también en el mismo facilitando las labores de modificación en el programa del PLC si éste se ha perdido.

Ayúdenos a Mejorar

Si lo desea puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo:

sosporte.tecnico@eu.pewg.panasonic.com

Si desea realizar cualquier consulta sobre este informe que no le haya quedado claro, indicar una errata, corregir la información o simplemente evaluar la utilidad de este informe, le rogamos que incluya en el asunto del mail el número del mismo ITE004.

Así mismo, estaremos encantados de atender sus solicitudes sobre futuros informes o acciones que considere que Panasonic debería realizar por lo que le ruego utilice este mail como buzón de sugerencias.



Please consider the environment before printing